



Europejski Fundusz rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Zamieszczono na stronie internetowej, dnia 24.09.2015 r.

Znak sprawy: IZR.271.19.2015

Gmina Rybczewice
Rybczewice Drugie nr 119, 21-065 Rybczewice
NIP 712-292-64-46, REGON 431020003
tel. centrala (081) 5844 460, fax (081) 5844 474

- wszyscy uczestnicy postępowania -

dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu instalacji solarnych w Gminie Rybczewice w ramach projektu: „Instalacje solarne w Gminie Rybczewice”

Na podstawie art. art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), które wpłynęły w dniu 22.09.2015 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Treść pytań:

Zapytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie możliwości użycia rur falistych karbowanych systemu WRS do połączeń w systemach solarnych i grzewczych, ze stali nierdzewnej o grubości ścianki 0,20 mm, maksymalnym ciśnieniu roboczym PN 10 bar i temperaturze roboczej: -40°C do +200°C.

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniam:

Zamawiający potwierdza możliwość użycia rur falistych karbowanych system WRS ze stali nierdzewnej do obiegu czynnika solarnego. Zastosowany materiał powinien spełniać wymogi określone w PFU.

Zapytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach oferty równoważnej, Zamawiający uzna zastosowanie materiału izolacyjnego innego niż kauczuk syntetyczny do rurociągów solarnych, który charakteryzuje się korzystniejszymi parametrami technicznymi niż te opisane w PFU w zakresie m.in. odporności termicznej tj. od -60°C do +230°C. Proponowana izolacja dodatkowo pokryta jest folią ochronną zabezpieczoną przed uszkodzeniami mechanicznymi, odporna na działanie promieni UV tym samym zabezpieczona przed pętlactwem, gryzoniami itp.

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniam:

Zamawiający potwierdza możliwość zastosowania materiału izolacyjnego równoważnego innego niż kauczuk syntetyczny do rurociągów solarnych pod warunkiem spełnienia wymogów zawartych w PFU.

Zapytanie nr 3

Piszecie Państwo: Miejsce i termin składania ofert - 2015-10-06, Wymagany termin realizacji zamówienia Zakończenie: 15.10.2015. Uwzględniając - czas wyboru wykonawcy - 7 dni na podpisanie umowy na realizację zadania w 100 gospodarstwach pozostaje w praktyce 0 dni. Proszę o wyjaśnienie.

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniam:

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 li. „a” i art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. „a” ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1. (terminu standstill).

Wszystkie odpowiedzi na powyższe pytania, które dokonują zmiany zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy traktować jako zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonaną przez Zamawiającego w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

z up. WÓJTA

mgr Renata Trata
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)