

Rybczewice Drugie, 02 stycznia 2019 r.

IZP.271.41.2018

### WYJAŚNIENIE TREŚĆ SIWZ

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.

W związku z pytaniami Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień:

#### Pytanie nr 1:

Zgodnie z zapisami SIWZ str. 5 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składający ofertę na zadanie 2 wykonał co najmniej 1 zadanie polegające na wykonaniu systemu monitoringu stacji wodociągowych oraz co najmniej 1 zadania polegającego na wymianie wodomierzy o wartości min. 300 000,00 zł brutto.

Czy Zamawiający dopuści na potwierdzenie powyższego warunku, wykonanie przez Wykonawcę co najmniej 1 zadania polegającego na wykonaniu systemu monitoringu stacji wodociągowych o wartości 300 000,00 zł brutto w tym wymianę wodomierzy.

#### Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotowy warunek pozostaje bez zmian.

#### Pytanie nr 2:

Zgodnie z zapisami SIWZ str. 18 Zamawiający wskazał, że dla zadania 2 Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu informację o osobach do pełnienia funkcji kierownika robót/budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Natomiast w Załączniku nr 7b do SIWZ (§4 ust. 1) Zamawiający wymaga wskazania kierownika budowy posiadającego uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz kierownika robót branży elektrycznej (...).


Prosimy o wyjaśnienie.

#### Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że na etapie realizacji inwestycji będzie wymagał ustanowienia kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że ulega zmianie treść w Załączniku nr 7 do SIWZ w (§4 ust. 1). Zamawiający aktualną treść załącznika zamieszcza na stronie internetowej <http://www.bip.rybczewice.pl/index.php?id=283&p=324>.

#### Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający posiada już system monitoringu (wizualizacji) do którego należy włączyć obiekty z specyfikacji (Zygmuntów, Podizdebno, Karczew, Bazar) czy należy dostarczyć nową stację dyspozytorską (komputer) wraz z nowym systemem monitoringu?



Odpowiedź:

Obiekty ujęć wody (Zygmuntów, Podizdebno, Karczew, Bazar ) należy włączyć do systemu monitoringu pracującego obecnie u Zamawiającego. Dostęp do monitoringu możliwy jest za pośrednictwem strony WWW, do której hasło i login posiada Zamawiający. Rozbudowa istniejącego systemu nie wymaga dostarczania nowej stacji dyspozytorskiej wraz z nowym monitoringiem.

Pytanie nr 4:

Jeżeli obiekty należy włączyć do istniejącego systemu monitoringu to prosimy o podanie następujących informacji dotyczących użytkowanego systemu:

- nazwa/typ systemu monitoringu,
- czy jest to system „otwarty”,
- jaka firma wykonywała/sprawuje nadzór nad systemem,
- czy w związku z dołączeniem nowych obiektów konieczna jest rozbudowa licencji istniejącego systemu o dodatkowe zmienne,
- ile jest w systemie wolnych zmiennych,
- czy Zamawiający udostępni hasła zabezpieczające, klucze w celu rozbudowy systemu.

Odpowiedź:

Obiekty ujęć wody (Zygmuntów, Podizdebno, Karczew, Bazar ) należy włączyć do systemu monitoringu pracującego obecnie u Zamawiającego. Dostęp do monitoringu możliwy jest za pośrednictwem strony WWW, do której hasło i login posiada Zamawiający. Rozbudowa istniejącego systemu nie wymaga dostarczania nowej stacji dyspozytorskiej wraz z nowym monitoringiem.

- Zmianie ulega załącznik nr 7b do SWZ - aktualny załącznik został zamieszczony na stronie BIP Zamawiającego: <http://www.bip.rybczewice.pl/index.php?id=283&p=312>

**Powyższe pismo stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**



mgr Elżbieta Masicz