

Rybczewice Drugie, dnia 23.08.2021 r.

IZP.271.6.2021

## WYJAŚNENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. : „Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie”.

W związku z pytaniami Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ) Zamawiający – Gmina Rybczewice, na podstawie art. 135 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 t. j.) – dalej zwaną ustawą Pzp, poniżej udziela wyjaśnień:

### Pytanie nr 1:

Wykonawca zwraca się z prośbą o zamianę drewna do wykonania pomostu na Modrzew Europejski.

Uzasadniamy pytanie bazując na wieloletnim doświadczeniu z drewnem, streszczając argumenty przeciw użyciu w/w gatunków :

Sosna - bez impregnacji jest szybko atakowana przez grzyby i insekty. Impregnacja powierzchniowa (zanurzeniowa lub nanoszona wałkiem/pędzlem) jest wymywana, a ciśnieniowa nie jest w stanie wnikać w partię twardzielową drewna.

Dąb - jest bardzo szlachetnym gatunkiem, nadającym się doskonale na meble i wewnątrz. Długo wytrzymuje pod wodą. Nie sprawdza się natomiast w sytuacji kiedy przez dłuższy czas podlega moczeniu i schnięciu na przemian. Powstają głębokie pęknięcia. Część bielasta i rdzeniowa szybko gniją i są atakowane przez insekty.

### Odpowiedź:


Zamawiający nie uznaje wykonanie pomostu drewnianego z Modrzewia Europejskiego.

### Pytanie nr 2:

Zwracamy się z prośbą o przełożenie terminu składania oferty do dnia 31.08.2021 r. z uwagi na fakt obecnie trwającego sezonu urlopowego u podwykonawców, producentów, dostawców co skutkuje utrudnieniami w kalkulacji przedmiotu zamówienia. Prosimy o przychylenie się do naszej prośby.



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Prosimy o wyczerpującą odpowiedź na wszystkie zadana przez nas pytania w myśl art 29 ustawy Pzp (KIO/KU 1/09 z dnia 5.05.2009: „...nie udzieleniu precyzyjnych wyjaśnień lub wprost uchyleniu się od odpowiedzi na część pytań w tym zakresie i cytowaniu jedynie postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia , co spowodowało utrudnienie wykonawcom złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu i co mogło naruszać wskazany przepis art. 29 ustawy PZP...”).

WÓJT  
*mgr Elżbieta Masicz*

**Odpowiedź:**

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 31.08.2021 r.