



Rybczewice Drugie, dnia 05.04.2022 r.

OSP.271.5.2022

## WYJAŚNIENIA

Dotyczy zaproszenia do składania ofert w postępowaniu mającym na celu realizację projektu „**Aktywna turystyka w gminie Rybczewice – piknik na świeżym powietrzu**” – **zadanie C Oświetlenie zewnętrzne** realizowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. W postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).

W związku z pytaniami Wykonawcy o wyjaśnienie treści przedmiotu zamówienia, Ochotnicza Straż Pożarna w Rybczewicach poniżej udziela wyjaśnień:

### Pytanie nr 1:

Zamawiający w zapytaniu wskazał moc oprawy na 50W, bateria z grupy litów o pojemności minimum 620Wh, bez wskazania mocy panela, w wyjaśnieniach dla wykonawców zostało wskazane, że kamera ma być także zasilana z solarów. Podane wartości plus dodatkowo obciążenie kamerą systemu fotowoltaicznego z bilansu energetycznego (ilość pobranej energii przez urządzenia w stosunku do jej zgromadzenia w bateriach) pokazuje, że system ten nie będzie działać

### Odpowiedź:

Zamawiający nie wskazał w zapytaniu parametrów kamery monitoringu. Amperaż i napięcie kamery powinno być tak dobrane do podzespołów całej pozostałej instalacji aby gwarantowało odpowiednie działanie, zgodnie ze wskazaniem w zapytaniu.

### Pytanie nr 2:

Czy zamawiający dopuszcza zmianę parametrów i dobranie ich wartości tak aby system był wydajny, baterie zmienione na żelowe zakopane przy fundamencie prefabrykowanym w hermetycznej skrzyni, moc panela i moc oprawy LED dobrane do właściwego obciążenia systemu wskazane zostaną w karcie katalogowej dołączonej do oferty.

### Odpowiedź:

Zgodnie z zapytaniem, lampa solarna z monitoringiem musi być urządzeniem z opcją nie mocowaną na stałe do podłoża, nie wymagające posadowienia betonowego. Zapewniona musi być możliwość ich przeniesienia w inną lokalizację. Opisane w pytaniu zmiany wskazują, że nie zostanie zapewniona tak łatwa mobilność jaką oczekuje Zamawiający, dlatego też nie dopuszcza zmiany.

Pytanie nr 3:

Czy kamera monitoringu ma działać cały czas 24/7?

Odpowiedź:

Tak

**PREZES ZARZĄDU**

***/-/dh Henryk Kwiatosz***